中国人保财险总公司
电子商务中心双井职场更换网络地板和地毯采购项目
供应商征集公告

我公司电子商务中心双井职场更换网络地板和地毯采购项目已启动，现征集优秀供应商，征集时间自 2020 年 10 月 19 日 09：00 截至 2020 年 10 月 23 日 17:00，欢迎参与。

一、采购人：中国人民财产保险股份有限公司（总公司）

二、采购需求

采购 1 家施工单位,对我公司电子商务中心双井职场 1-3 层的主通道网络地板和地毯进行更换。具体如下:

双井职场 1-3 层主通道的网络地板、地毯面积约 650 平方米，具体为一层 190 平方米、二层 290 平方米、三层 170 平方米。

（一）施工内容

拆除双井职场 1-3 层主通道约 650 平方米原有的旧网络地板、地毯，安装新的网络地板、地毯。

（二）施工要求

1.施工过程中，施工单位需做好网络地板中强电、弱电线路的保护，保证电源线、网线等正常使用。

2.施工过程中，施工单位需要做好办公楼内、电梯间、院落区域的环境卫生保护。

3.施工单位在粘贴地毯时需使用环保胶，保证施工后空气正常、无异味。

网络地板和地毯的具体参数要求详见附件。

三、供应商资质要求

（一）在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，须提供有效的营业执照复印件;

（二）供应商应具有建筑装修装饰工程专业承包二级或二级以上资质;

（三）需具有良好的商业信誉和财务状况，并提供银行出具的企业资信证明;

（四）2017 年 10 月 1 日以来，具有同类项目的经验（须提供满足要求的合同复印件）;

（五）企业信誉良好，经营情况良好，无不良行业记录，且近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约的行为;

（六）本项目不接受联合体磋商。

四、供应商入库及项目报名

（一）供应商入库：凡有意向参加中国人民财产保险股份有限公司集中采购项目的供应商，请登录中国人保财险采购门户 http://caigou.epicc.com.cn 申请注册入库，审核通过后方可申请参与项目，注册入库详情请登录采购门户查阅《供应商入库指引手册》。

（二）采购项目报名：中国人保财险采购项目的报名均需通过采购门户完成。已完成注册审核通过的供应商，可直接登录“采购门户-报名购买”完成在线报名。未完成注册审核的供应商，需首先注册审核入库后方可在线报名。

五、采购人信息

采购人：中国人民财产保险股份有限公司

地 址： 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼

邮政编码：100022

报名联系人：孙经理　　电 话：010-85178054

需求咨询人：李经理　　电 话：010-85176103

特此公告

中国人民财产保险股份有限公司

2020 年 10 月 16 日

附件 1：地毯具体参数要求

1. 结构类型：簇绒织造圈绒提花结构

2. 绒面纤维：100%尼龙 66（含抗静电纤维，永久抗静电），抗静电性能指标：GB/T18044-2008Ⅱ级，含抗静电纤维，永久抗静电

3. 底背：环保 PVC 底（不含沥青）

4. 耐摩擦色牢度：符合 QB/T2755-2005《拼块地毯》 4—5 级

5. 抗菌性能：抗菌、防螨，能有效抑制细菌、霉菌、真菌的生长

6. 阻燃性：达到 GB8624—2012 B1 级

7. 色牢度：符合 QB/T2755-2005《拼块地毯》4-5 级

8. 质量标准：符合 GB/T11746-2008《簇绒地毯》和 QB/T2755-2005《拼块地毯》

9. 环 保：GB18587-2001 A 级、中国环保地毯认证、美国 CRI+高级环保认证

10. 规 格：600*600mm

附件 2：网络地板具体参数要求

1. 钢架：网络地板外壳采用优质合金冷轧钢板，内腔填充优质发泡水泥，四角带角锁孔。上板厚度≥0.75mm，下板厚度≥0.65mm。

2. 承载性能：集中载荷 230kg，均布载荷 1300kg，冲击载荷≥380N，极限载荷≥6500N。

3. 防静电：达到国家网络地板防静电标准。

4. 支架：全钢镀锌支架，高度可调。上托 3mm，下托 3mm，管壁厚度 1.5mm。

5. 横梁：570*21*30*1.0mm。

6. 防火等级：防火等级达到国家标准 A 级。

7. 规格：600*600*35mm。